

<<电气化铁路接触网>>

图书基本信息

书名：<<电气化铁路接触网>>

13位ISBN编号：9787122118707

10位ISBN编号：7122118703

出版时间：2011-9

出版单位：化学工业

作者：吉鹏霄//张桂林

页数：334

字数：576000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电气化铁路接触网>>

内容概要

《电气化铁路接触网(第2版)》主要讲述了接触网的组成和供电方式、接触网主要设备和结构、基本设计计算、接触网平面设计、接触网施工、接触网运营管理等内容。

《电气化铁路接触网(第2版)》内容新颖,对高速铁路的新技术、新结构和新的施工工艺、运营模式进行了深入的描述。

特别是对高速电气化铁道新的腕臂装配形式、新材质接触网零件、高速接触网交叉、无交叉和锚段关节式线岔、弹簧补偿装置、新的隧道接触网装配形式、高速铁路综合接地技术、电缆在接触网中的应用、接触网设计新要求、接触网动态检测、高速接触网导高误差控制、弹性吊索施工、高速接触网调整、机车自动过分相新结构、长大隧道内的刚性架空接触网等新技术进行了深入细致的讲解。

《电气化铁路接触网(第2版)》可作为高等学校、高职高专院校电气化铁道技术专业的教材,同时也可作为电气化铁道技术相关专业工程技术人员培训、参考用书。

<<电气化铁路接触网>>

书籍目录

绪论

第一章 接触网系统概述

第一节 电气化铁路基本组成部分

第二节 接触网的组成

第三节 接触悬挂的类型

第四节 供电方式

【复习思考题】

第二章 接触网设备与结构

第一节 支柱

第二节 腕臂支柱装配

第三节 接触网线索

第四节 定位装置

第五节 绝缘子

第六节 锚段及锚段关节

第七节 接触网补偿装置

第八节 中心锚结

第九节 吊弦

第十节 线岔

第十一节 软横跨与硬横跨

第十二节 软横跨预制

第十三节 分段绝缘装置

第十四节 分相绝缘装置与自动过分相

第十五节 开关与电连接

第十六节 桥、隧接触网设备

第十七节 接触网接地

第十八节 接触网其他设备

第十九节 电缆

第二十节 刚性悬挂

【复习思考题】

第三章 接触网负载计算及设计概述

第一节 气象条件及计算负载的确定

第二节 简单悬挂负载计算及安装曲线

第三节 链形悬挂负载计算及安装曲线

第四节 跨距及接触线风偏移的确定

第五节 腕臂支柱负载计算

第六节 软横跨负载计算

第七节 接触网平面设计

第八节 高速铁路接触网动态性能

【复习思考题】

第四章 接触网施工

第一节 接触网施工准备

第二节 施工测量与定位

第三节 接触网基础工程

第四节 立杆与整正

第五节 附加悬挂安装

<<电气化铁路接触网>>

第六节 支柱装配

第七节 接触网架设

第八节 接触悬挂的调整

第九节 竣工验收与开通

【复习思考题】

第五章 接触网运营管理

第一节 接触网运营管理与检修

第二节 接触网规程与规章

第三节 接触网检修方式

第四节 接触网工作制度

第五节 接触网事故抢修

【复习思考题】

附录一 常用接触网零件

附录二 接触网图例

参考文献

<<电气化铁路接触网>>

章节摘录

状态修是一种按设备状态进行的维护与检测，是一种预防性的检修，它是根据对接触网设备的检测、统计、分析，诊断出设备的劣化程度，找出相应的原因，进行针对性的检修。同时，又根据设备的使用年限，在达到使用寿命终结前进行一次性的设备更换或切换，这两点就是状态修的基本程式及内容。

状态修的核心可以归结为以下四点。

制定科学的限界值标准，包括制定寿命终结的限界标准值及设备标准、运行状态的参数标准值。

建立完善的检测手段及制度，包括状态检查、功能检查、非常规检查、全面检查，以及检查周期的相应管理制度。

实施严格的技术维护措施，即严格按相应设备技术标准进行相应的检修，使设备达到和恢复既有功能及标准。

实行相应的寿命极限管理，在设备达到寿命极限及相应的限界值标准前，进行一次性的更换。

状态修与周期修不同。

状态修是在设备处于标准运行状态时，不进行定时、定期的维护性修理，而是采用“梯车巡检、定期测量、检测车检查、缺陷处理”程式，实施相应的管理。

状态修作为一种检修模式，具有一套详细的规章、制度、标准、办法及措施，它的要点是，有计划地进行检测，按科学的标准进行评价，有针对性地进行维护，有目标地进行状态管理。

具体说就是根据规定的技术标准及测量周期，定期对设备进行测量，只要设备在安全值范围内，则不进行维修作业，只是加强测量、巡检和步行巡视等方面的监测。

这样做的优点是，通过对设备的检测分析，减少不必要的维修，可节省大量的人力、物力和时间，集中力量用于其他设备的精检细修，有效地解决接触网“天窗”与铁路运输的矛盾，向少维修、不维修方向发展。

在限界值的管理上，定期地以完善的科学检测手段，对接触网相关参数的技术状态及运行状态进行检测，找出不良状态点、隐患点或者参数的超限值（限界值），进行相关的维护，对危及安全运行的隐患点进行及时修理，以使所有设备达到标准值，以保持良好的运行状态。

因而，状态修是一种有目标、有针对性的维护修理，根据设备的运行状态，其维修的内容、项目、规模是不相同的。

状态修是在限界值管理的基础上，定期以科学的检测手段和方法对设备技术数据、运行状态进行检测和综合分析。

对超过限界值的设备必须立即进行检修，使其达到标准值，以恢复良好的运行状态。

2.状态修的组织管理措施 供电段对状态修管理分三级管理。

技术科（室）负责状态修计划的编制，标准值、限界值、技术措施的制定，以及掌握各项计划措施的落实，并负责日常的宏观指导工作。

供电车间（领工区）负责组织各工区实施供电段关于状态修的各项计划、标准、措施，并负责督促检查状态修质量控制循环的落实。

工区负责直接实施状态修的各项计划、标准、措施以及落实状态修的程序控制和质量控制的循环管理。

各工区应根据状态修的目标、办法及原则，成立专业巡视检测组和设备检修缺陷处理组，以加强专业技术管理，使状态修的措施、办法落到实处。

接触网巡检组是设备状态信息汇集中心，负责信息的归纳分析及反馈。

3.状态修的技术管理措施 对实行状态修的设备要严格按照规定的检测周期进行巡视检测。

当检测项目的运行状态达到或超过限界值，以及有严重危及人身、设备和行车安全时，应及时进行检修和处理，以保证设备安全运行。

……?

<<电气化铁路接触网>>

<<电气化铁路接触网>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>